

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Муниципального
образования город Ирбит «Детский сад № 27»
623854, Свердловская область, город Ирбит,
ул. Маршала Жукова, дом № 4а
телефоны: (34355) 6-09-68; 4-26-11
E-mail: chkola-sad19@mail.ru
сайт: ds.27irbit.ru
ИНН 6611002250 КПП 667601001

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ
«ДЕТСКИЙ САД № 27»
НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО –
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Ирбит, 2017 г.

**ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОВЕДЕННЫХ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» НАПРАВЛЕННЫХ
НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ В 2016 ГОДУ.**

При проведении плановой выездной проверки в отношении МАДОУ «Детский сад № 27», по распоряжению №01-01-01-03-04/22435 от 30.09.2016г., на объекте МАДОУ «Детский сад № 27» расположенный по адресу: 623854, Свердловская область, город Ирбит, улица Маршала Жукова, дом 4 а, были обнаружены нарушения санитарного законодательства. для исполнения предписания об устранении нарушений санитарно – эпидемиологических требований согласно акту проверки №11/2016-221» от 07.11.2016 г. (Приложение № 1) в МАДОУ «Детский сад № 27» на 01.09.2017 года проведены следующие мероприятия:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	Выявленные нарушения	Выполненные мероприятия для устранения предписаний
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции	ст. 14 п. 1		Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключают встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря: защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и насекомых; условия для хранения продовольственного (пищевого) сырья.	1. Письма о выделении денежных средств Учредителям МАДОУ «Детский сад № 27». 1.1. Письма в Управление образования Муниципального образования город Ирбит: - исх. № 794 от 27.12.2016 г. (Приложение № 2); - исх. № 74 от 30.01.2017 г. (Приложение № 3); - исх. № 75 от 30.01.2017 г. (Приложение № 4); - исх. № 425 от 30.05.2017 г. (Приложение № 5); - исх. № 471 от 21.06.2017 г. (Приложение № 6); - исх. № 559 от 31.07.2017 г. (Приложение № 7). 1.2. Письма в администрацию Муниципального образования город Ирбит - исх. №.637 от 18.11.2016 г. (Приложение № 8); - исх. № от 23.05.2017 г. (Приложение № 9). 2. Письмо Управления образования Муниципального образования город Ирбит в администрацию Муниципального образования город Ирбит: - исх. № 302 от 03.03.2017 г. (Приложение № 10).

				должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.	инструкции приказ № 708-од от 07.11.2016г. «О дисциплинарном взыскании М.Ю. Гулиной» (Приложение № 17). Усилен контроль за соблюдением условия хранения и сроках продуктов питания (приказ № 711-од от 07.11.2016г. «Об усилении контроля за работой пищеблока» (Приложение № 18). На основании договора поставки № 823 от 03.05.2017 г. приобретен холодильный шкаф Bonvini 750BGC IRFA 740 л. (на сумму 35650 рублей 00 копеек) (Приложение № 19). Заключен договор № 20 от 13.07.2017 г. на услуги по обследованию технического состояния холодильного оборудования (Приложение № 20).
4.	ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей	ст. 5 п. 41.		В питании детей использовать продукцию в соответствии с указанной на потребительской упаковке информацией.	Предписание устранено в срок 05.11.2017 г. Информация об устранении данного нарушения предоставлялась в исх. № 595 от 09.11.2016 г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Ирбит, Ирбитском, Слободотуринском, Тавдинском и Туринских районах. Заключаются договора на поставку продуктов (сока) в соответствии с правилами, например № 5 от 03.07.2017г., предметом договора является поставка сока (Приложение № 21).
5.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них	3.3.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Все производственные цеха пищеблока оборудовать раковинами с подводкой горячей и холодной воды, при этом - следует предусматривать такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья.	Предписание устранено в срок 05.11.2017 г. Информация об устранении данного нарушения предоставлялась в исх. № 595 от 09.11.2016 г. в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Ирбит, Ирбитском, Слободотуринском, Тавдинском и Туринских районах. На пищеблоке установлены локтевые смесители в количестве 3-х шт. (Приложение № 22).
6.		3.8.	ст.22 п.1 ФЗ №52	Производственное оборудование и моечные ванны должны присоединяться к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха	Предписание устранено. Производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки (Приложение № 23).

	пищевых продуктов и продовольственного сырья			приемной воронки.	
7.		4.4.	ст.24 п.1 ФЗ №52	Отверстия вентиляционных систем необходимо закрыть мелкоячеистой полимерной сеткой.	Предписание устранено. Данная вентиляционная система закрыта мелкоячеистой сеткой (Приложение № 24).
8.		4.15.	ст.24 п.1 ФЗ №52	Для освещения производственных помещений и складов применять светильники во влагопылезащитном исполнении.	Приобретен светильник во влагопылезащитном исполнении (Приложение № 25).
9.		5.11.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущую уборку проводить постоянно, своевременно и по мере необходимости. В производственных цехах ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Предписание устранено. Складское помещение освобождено (Приложение № 26).
10.		5.13.	ст.17 п.1 ФЗ №52	По окончании уборки в конце смены весь уборочный инвентарь промывать с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивать и хранится в чистом виде в отведенном для него месте.	Предписание устранено. Уборочный инвентарь для уборки помещений пищеблока перенесен в тамбур (Приложение № 27).
11.	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима	3.21.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора должны быть покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.	Письмо в Управление образования Муниципального образования город Ирбит № 470 от 21.06.2017 г. (Приложение № 28). Письмо в администрацию Муниципального образования город Ирбит иех. № от 23.05.2017г. (Приложение № 29). Составлен локальный сметный расчет на ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек на общую сумму 91894 рубля 00 копеек (Приложение № 30). Ежегодно после таянья снега (весной) и незамедлительно после возникновения арматура она срезается, и заливается

	дошкольных образовательных организаций»				бетонной смесью. Ежегодно выполнение данных работ закладывается в План финансово-хозяйственной деятельности, но не финансируется Учредителями.
12.		4.24.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, помещения для хранения пищевых продуктов пронизаем для грызунов.	Составлено письмо на начальника управления образования Муниципального образования город Ирбит Ю.Н. Лыжину о необходимости расширения площади пищеблока и его капитального ремонта (реконструкции), с целью увеличения цеховых помещений (<i>Приложения № 2-13</i>). Ежемесячно проводится дератизация помещения по договору № 289 от 09.01.2017 г. (<i>Приложения № 31</i>), № 2083 от 19.06.2017 г. (<i>Приложения № 32</i>) с Ирбитским филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
13.		5.1.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.	Во время проверки было выявлено, что стена в буфетной группы № 5 местами оштукатурена без покраски, в буфетной группы № 2 стены окрашены краской, но имеют не гладкую поверхность. Для устранения данного замечания произведен косметический ремонт данных стен, что дает возможность проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции (<i>Приложение № 33</i>). Имеются локальные сметные расчеты на капитальный ремонт групповых ячеек (<i>Приложения № 34,35</i>). Данные работы закладываются ежегодно в План финансово-хозяйственной деятельности, но финансирование Учредителем не выделяется.
14.	5.2.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Стены помещений постирочной, гладильной следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредными для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекции	Предписание устранено. Стены постирочной и гладильной заштукатурены, что позволяет проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (<i>Приложение № 36</i>). Составлен локальный сметный расчет на ремонт прачечной (на общую сумму 265455 рублей 00 копеек) (<i>Приложение № 37</i>). На основании локального сметного расчета написаны	

				онных средств.	письма Учредителям с целью выделения дополнительного финансирования. В администрацию Муниципального образования город Ирбит № от 23.05.2017 г. (Приложение № 38). В Управление образования Муниципального образования город Ирбит № 469 от 21.06.2017 г. (Приложение № 39).
		5.5		Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.	Для обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов в группах проведен частичный ремонт полового покрытия (Приложение № 40).
15.		6.13.	ст.28 п.1 ФЗ №52	Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями к отопительными приборами.	Предписание устранено. Кровати в гр. № 12 расставлены так, что обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами (Приложение № 41).
16.		13.1.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Пищеблок дошкольной организации должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с Приложением № 4. Все технологическое и холодильное оборудование должно быть исправно.	Составлено письмо в Управление образования Муниципального образования город Ирбит № 231 от 22 марта 2017 года (Приложение № 16) о необходимости расширения площади пищеблока и его капитального ремонта (реконструкции), с целью увеличения цеховых помещений, а так же приобретения необходимого оборудования. В МАДОУ «Детский сад № 27» в 2017 году приобретено следующее оборудование для пищеблока по договорам № 813 от 02.05.2017г. (Приложение № 42), № 994 от 31.05.2017 г. (Приложение № 43), № 824 от 03.05.2017 г. (Приложение № 44): - ванна ВМЛя-4 для санитарной обработки яиц; - вставка перфор. нержавеющей для ванна ВМЛя-4; - ванна моечная «Base» ВМСб-530/3; - ванна моечная NORMA 2-секц.; - овощерезка Гамма 5. На жарочном шкафу сделаны задвижки позволяющие герметично закрывать его при приготовлении пищи (Приложение № 45).

17.	13.2.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.	Предписание устранено. Кухонный инвентарь и кухонная посуда промаркирована для сырых и готовых пищевых продуктов (<i>Приложение № 46</i>). Шеф-повару Белобородовой Н.А. вынесено дисциплинарное взыскание о недолжном исполнении должностной инструкции приказ № 709-од от 07.11.2016г. «О дисциплинарном взыскании» (<i>Приложение № 47</i>).
18.	13.9.	ст.17 п.1 ФЗ №52	То же, что п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 (производственное оборудование и моечные ванны должны присоединяться к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки).	Предписание устранено. Производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки (<i>Приложение № 23</i>).
19.	13.10.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Соблюдать режим мытья кухонной посуды. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола.	Предписание устранено. Стеллажи для хранения чистой кухонной посуды подняты на высоту 0,35 м. от пола (<i>Приложение № 48</i>).
20.	13.18.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Пищевые отходы на пищеблоке собирать в промаркированные ведра или специальную тару с крышками.	Предписание устранено. Произведена замена емкостей для хранения пищевых отходов на ведра с педалью (<i>Приложение № 49</i>).
21.	14.2.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием - изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществлять ежедневно, результаты заносить в журнал учета	Предписание устранено. Кладовщику Гулиной М.Ю. вынесено дисциплинарное взыскание за недолжное исполнение должностной инструкции приказ № 708-од от 07.11.2016г. «О дисциплинарном взыскании М.Ю. Гулиной» (<i>Приложение № 17</i>). Усилен контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании (<i>Приложение № 50</i>).

				температурного режима в холодильном оборудовании	
22.		14.12.	ст.17 п.1 Ф3 №52	Обработку яиц проводить используя для этих целей промаркированные ванны и (или) емкости	Предписание устранено. В МАДОУ «Детский сад № 27» в 2017 году приобретено оборудование санитарной обработки яйца (<i>Приложение № 51</i>): - ванна ВМЛя-4 для санитарной обработки яиц; - вставка перфор. нержавеющей для ванна ВМЛя-4.
23.		14.24.	ст.17 п.1 Ф3 №52	Суточные отбирать стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками.	Приобретены крышки для емкостей хранения суточных проб. Усилен контроль за хранением и отбором суточных норм (приказ № 711-од от 07.11.2016 г. «Об усилении контроля за работой пищеблока» (<i>Приложение № 18</i>).
24.		14.25.	ст.17 п.1 Ф3 №52	Не использовать в питании детей пищевые продукты, указанные в Приложении 14 9, а именно сливочное масло жирностью ниже 72%.	Предписание устранено. Масло сливочное шоколадное жирностью 62% исключено из питания детей.
25.		17.1.	ст.29 п.1 Ф3 №52	Все помещения необходимо убирать влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).	Составлено письмо администрации Муниципального образования город Ирбит № от 23.05.2017 г. Проведен косметический ремонт в помещениях (<i>Приложение № 52</i>). Замена радиаторов на пищеблоке запланирована на май 2018 года.
26.		17.18.	ст.29 п.1 Ф3 №52	В дошкольной образовательной организации не проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов (в помещениях пищеблока	Предписание устранено. Произведена герметизация выхода (не функционировавшей) системы вентиляции (<i>Приложение № 53</i>). Произведена герметизация мест прохода коммуникаций в

				летают мухи; на пищеблоке отсутствуют металлические сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий; не проводится герметизация мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах и т.д.).	перекрытиях, стенах (Приложение № 54).
28.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности	3.4.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Профилактическую дезинфекцию проводить в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства	Предписание устранено. Фельдшером Клабуковой Н.В. готовится дезинфицирующий раствор согласно инструкции при применении средства "Део-хлор 0.015%" (Приложение № 54).



Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27» *Зенкова* В.В. Зенкова

«06» сентября 2017 г.